


VI SETTORE - RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE



ARCO DI SCARICO IN LATERIZIO CON RICORSI DI BIPEDALI




TRACCIA CON RIPRESA MURARIA



0,00 1,00 2,00 3,00
m.

ZONE DI EVIDENTE CRITICITA'

- BLOCHI LAPIDEI IN PEPERINO SFALDAMENTO SUPERFICIALE E PROFONDO
- BLOCHI LAPIDEI IN TRAVERTINO SOGGETTI A ALVEOLIZZAZIONE E FRATTURAZIONI PROFONDE
- TRACCIA DI GROSSE DIMENSIONE CON RIPRESA MURARIA IN BLOCHI DI SELCE E TUFO ALLETTATI IN MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A FESSURAZIONI E DISTACCO CHE FACILITANO LA PENETRAZIONE DI ACQUA PIOVANA
- BAULETTO DI PROTEZIONE IN SELCE E MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A FESSURAZIONI E DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
- FRATTURAZIONI DELLE MALTE CON PERICOLO DI DISTACCO E SUCCESSIVA CADUTA
- ARCO DI SCARICO IN LATERIZIO CON RICORSI DI BIPEDALI SOGGETTI A POLVERIZZAZIONE
- RIPRESA MURARIA IN BLOCCHI DI TUFO E MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A DISTACCO
- RIPRESA MURARIA IN LATERIZIO SOGGETTA A FRATTURE E DISTACCO
- COLMAMENTO CON TUFI IRREGOLARI CON MALTA POZZOLANICA E CEMENTO
- STRUTTURA MISTA CON BLOCCHI IRREGOLARI DI TUFO, SELCE E TRAVERTINO DISPOSTI A CORSI ORIZZONTALI ALLETTATI IN MALTA CON INSERTI DI ORIGINE VULCANICA
- INSERTO DI INTONACO SOGGETTO A DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
- ELEMENTI IN FERRO O PIOMBO
- BUCATURE



INTERVENTI PRECEDENTI